

Rapport nr.: 3056234

Elekt. Mij. Klant Nr.: Inea

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.

Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens: AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr.:

Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging

Type der lokalen: *Woonwoning*

Plaats van onderzoek: *Bredastr 42 bus 11 2060 Antwerpen*

Eigendom van:

Opdrachtgever: *Waukens Elektro*

Arendonk

Installateur: *idem*

BTW: *471 839 27* ID-kaart:

Uitgereikt te: Datum:

Onderzoeker: *Batels*

Datum van onderzoek: *5/14/12*

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: *40A* Omschakelaar: stand:

Hoofdbeveiliging: Zek: *aut. maat 40A* Schak: *4*

Meter-bordverbinding: kabeltype: *EXNB* aantal geleiders: *4* doorsnede: *10* mm²

Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²

Beveiligingsnet/ondergrond op bevestigingsnet/ondergrond net - Wachtbuis: *geplaatst/niet geplaatst* - Isolatieplaat: *aanwezig/niet aanwezig*

Aardelektrode: Type: *lus / baren / penen / horizontale geleiders* Sectie: *35* mm² Spreidingswaarde: *aut. drysnet*

Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: Algemene isolatieweerstand: MΩ

Diff. schak: algemene: mA bijkomende: mA

Beschrijving: zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieëlschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: ..., zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker