

Rapport nr: 3059566

ELE - Mij. Klant Nr.:

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controlé Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek / controletoets
volgens: AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276-1 op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aanvulling verslag nr.:
Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splicing meter / Spanningswijziging
Type der lokalen: APPARTEMENT
Plaats van onderzoek: 2 = VERDIEP OCEAANSTRANST 71 - HANU
Eigendom van: HANUAT BEVERHOSE STING 306
Opdrachtgever: IDEM
Installateur: IDEM
BTW: ID-kaart: Uitgereikt te: Datum:
Onderzoeker: C. COSSENS HANU Datum van onderzoek: 1A/9/07

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V N Max. Beveiliging: 2P 40N Omschakelaar: stand:
Hoofdbeveiliging: Zek: AUT. MH- Schak: DIFF. 2P 40 N
Meter bordverbinding: Kabeltype: XUB aantal geleiders: 3 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: Kabeltype: EXUB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Bovengrondse net ondergrondse op bovengronds net ondergrondse net - Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode: Type: lus / barett / pennen / horizontale geleiders Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 1503 Ω
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 3 Algemene isolatieweerstand: 250 MΩ
Diff. schak.: algemene: 2P 40N 300 mA bijkomende: 2P 40N 30 mA

Beschrijving: zie schema's bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

* INST. REEDS GEKEUND BTW DOOR HANNEKER - (ZIEEN VERSLAG
OORPHONDIGD HAN EIGENDEER.

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken GCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op: 1A/12/07, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder veraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur
de onderzoeker

erkend controle organelma
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koninqln-Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.084
PC 080-0182392-14
Bank 405-3020501-49

NOTA HUIJDERB. EIGENWAARS: X-rachian hat AREI bent U verpicht:
g) onmiddellijk de minister van Economisch e Zaken afvele elektrische
energie in te schiken over sit capak aan parashen overvictmat en
0) dit proces-verbaat te bavege in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) e) de wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) de wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
4) de wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;