

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):

Naam: *W. J. J. J. J.*
 Straat + nr.: *123456789*
 Postcode + gemeente: *1234 AB*
 Tel.: *06 123456789*
 Ondernemingsnummer: *123456789* E-mail: *info@firma.nl*

Volgnummer attest:

[Redacted]

Datum reinigings-/verbrandingscontrole

Arbeidsduur van *12:00* tot *13:00*

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

KLANT:

Voornaam: *[Redacted]*

MERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)

- ☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten)
☒ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: *[Redacted]*
☐ Vloeibare brandstof ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GI)
☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk: *[Redacted]*

* indeling volgens NBN CR 1749

TOESTEL

Merk: *Buderus*
 Type: *thermostaat F25E*
 Bouwjaar: *2013*
 Fabricatienummer: *21131900100041612100008527N2*
 Nominiaal vermogen (kW): *25 kW*

BRANDER (enkel CV)

Merk: *[Redacted]*
 Type: *[Redacted]*
 Bouwjaar: *[Redacted]*
 Fabricatienummer: *[Redacted]*
 Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking

De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.

	Eenheid	Brandstof 1. vloeibaar 2. gasvormig 3. vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting**	OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C	1, 2	<i>60</i>	Laaglast <i>60</i> Hooglast <i>60</i>	☒	☐
Sproeier: merk en type		1			☒	☐
Sproeier: debiet	graden	1			☒	☐
Sproeier: hoek	bar	1			☒	☐
Pompe druk	mbar	2	<i>20</i>		☒	☐
Gasdruk teller	mbar	2			☒	☐
gasblok	Bacharach	1			☒	☐
branderbed	%	1, 2	<i>59</i>	<i>59</i>	☒	☐
Rookindex	%	1, 2	<i>17</i>	<i>17</i>	☒	☐
Zuurstof (O₂)	mg/kWh	1, 2	<i>80.3</i>	<i>80.3</i>	☒	☐
Koolstofdioxide (CO₂)	°C	1, 2	<i>81.3</i>	<i>81.3</i>	☒	☐
Koolstofmonoxide (CO)	°C	1, 2	<i>89.6</i>	<i>89.6</i>	☒	☐
Rookgastemperatuur (t₁)	%	1, 2	<i>98.5</i>	<i>98.5</i>	☒	☐
Temperatuur verbrandingslucht (t₂)	°C	1, 2			☒	☐
Nettotemperatuur (t₃ - t₄)	°C	1, 2			☒	☐
Verbrandingsrendement (Hₛ)	°C	1, 2			☒	☐
Verbrandingsrendement (Hᵢ)	%	1, 2			☒	☐
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling	%	1, 2			☒	☐
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1			☒	☐
Zelden hinderlijke en milieuvontreinigende rook		1, 2			☒	☐
Veilige staat van werking		3			☒	☐
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3			☒	☐
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3			☒	☐
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2			☒	☐
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2			☒	☐

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:

Het stooktoestel werkt:
☒ goed ☐ niet goed
☒ veilig ☐ niet veilig

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór *12-12-2026*

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)

- ☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☐ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder (aankruisen)

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL

Voor alle toestellen:

- ☐ andere, namelijk:
☐ controle van de verluchting van het stooklokaal
☐ controle van de rookgaszijdige dichtheid

Gasvormige brandstof: (erkend technicus)

- ☐ ontstopping
☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GI)
☐ reiniging van de ventilator en de brander

Vloeibare brandstof: (erkend technicus)

- ☐ reiniging van de filters
☐ reiniging van de ketel
☐ reiniging van de brander

Vaste brandstof: (geschoolde vakman)

- ☐ nazicht algemene staat
☐ reiniging inwendige delen warmtebron

GEBREKEN EN MAATREGELEN

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:

Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór *12-12-2026*
 De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór *12-12-2026*

Voor kennisname, (Handtekening klant)

(Handtekening geschoold)

Een volledige en/of gedeeltelijke afdruk van dit attest moet aan de klant worden overhandigd. De afdrak van dit attest moet aan de klant worden overhandigd.

Handtekening van de technicus of schoorsteenveger. Na de afdrak van dit attest moet de afdrak van dit attest aan de klant worden overhandigd. De afdrak van dit attest moet aan de klant worden overhandigd.