

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250703019003 Datum onderzoek: 03/07/2025 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

ALGEMENE GEGEVENS

Uw referentie: Herkeuring op : 03/07/2050

Plaats van onderzoek: Gentstraat 217, 9041 Oostakker (België) Gentstraat

Eig./Uitb./Beh.: Maud Catry - Gentstraat 217, 9041 Oostakker (België)

Uitvoerder: Maud Catry - Gentstraat 217, 9041 Oostakker (België)

Bedrijf: Ond nr :

Type lokalen: Wooneenheid

Doel onderzoek: 6.5 - Controlebezoek volgens AREI Boek 1 - KB 03/10/2024

Installatie van: ☒ voor 1981 ☒ 1981 - 2020 ☐ 2020 - 2025 ☐ na 3/2025

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

EAN: 541 448 820 043 668 890

DNB: Imewo

Nominale spanning: 3 x 400V + N

Hoofdbeveiliging: 20A

Voedingsleiding: 4 x 10 mm² XVB

Elektrode type: Pen/Staven

Aantal borden: 1

Aantal stroombanen: 9

Waarde diff. inr: 300mA 40A

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Continuïteitsmeting: OK

Diff. testknop: OK

Diff. foutlus: OK

Bescherming RA/OA: OK

staat vast elektrisch materieel: OK

R isolatie: 3.57 MOhm

R aarde: 4.89 Ohm

Schema's: In bijlage



TOELICHTING

Volgens afdeling 8.2.1 - Afwijkingen oude huishoudelijke elektrische installaties < 1981

Volgens afdeling 8.2.2 - Afwijkingen AREI 1981 - 1/6/2020

INBREUKEN (I) / AFWIJKING (A) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/A/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld.	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI – Boek 1 – KB 03/10/2024. De ADS werd verzegeld en het ééndraadsschema en situatieplan zijn voor gezien getekend door de agent-bezoeker. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 03/07/2050 of voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het verslag van de controle moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten. Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens dit controlebezoek dient men binnen een termijn van hoogstens één jaar door hetzelfde erkend organisme een nieuw controlebezoek te doen verrichten. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw
Meulestraat 31
8730 Beernem
BTW/Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge

TEL: 050 68 55 55

info@keurteam.be

www.keurteam.be



526-INSP

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250703019003 Datum onderzoek: 03/07/2025 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Jurgen Dierick**

Datum vrijgave: 03/07/2025

RAPPORT VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20250703019003 Datum onderzoek: 03/07/2025 Agent: Jurgen Dierick volgens procedure TP01b

