



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. XS 13 / 571 / NO

ADRES INSTALLATIE: Bearzel (Putte)

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : Schoovaerts BVBA

Adres :

INSTALLATEUR : Putte

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 15.05.13 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: App 2.2

Aard installatie: ☒ Nieuw - ☐ Uitbreiding - ☐ Wijziging - ☐ Tijdelijk - ☐ Verzwaring - ☐ Renovatie

Begin werken : Fundering vóór ☐ na 1.10.81 ; Installatie vóór ☐ na 1.10.81 - ; Met ☐ Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - ☐ 87

Aansluiting : Spanning mono 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: MAX 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 300mA

Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x35 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 3x10 mm²

Type aardelektrode: ☒ lus - ☐ baren - ☐ pennen - ☐ horizontale geleider - ☐ diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: ☐ TT - ☐ TN - ☒ IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 10 ; Spreidingsweerstand : 3.3 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 2 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A 300mA: B-L

DS 40A 30mA: N-T

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -

en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - ☒ nee

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - ☒ nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: D907: Keuken en badkamers nog te plaatsen, Verlichting in opwerking

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - ☒ niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was ☒ werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 15.05.2038

(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag ☒ niet - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - ☒ niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Xavier Schermans
agent-onderzoeker