


REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 116504
Firma (ook invullen indien zelfstandige) naam: BVBA LEUCKX PHILIP straat en nummer: Ninoofsesteenweg 56a postnummer en gemeente: 1755, Gooik tel: 054320898 e-mail: bvba@leuckx.com ondernemingsnummer: BE0477589101		Technicus voornaam en achternaam: steven bulté ☒ erkend technicus: GV / TV <u>TV21672</u> ☒ Schoorsteenveger Datum reiniging: <u>05-06-2025</u> Arbeidsduur: van 14:06 tot 15:25	
Klant voornaam en achternaam: Schoukens-de vroede straat en nummer: Strijlandstraat 125 125 postnummer en gemeente: 1755; Gooik tel: e-mail:		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant) Naam stooktoestel : Viessmann straat en nummer: Strijlandstraat 125 postnummer en gemeente: 1755; Pajottegem tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel merk: Viessmann type: Vr2 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 71437191 nominaal vermogen (kW): 22		Brander (enkel CV) merk: Viessmann type: Vem I bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 7143401 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,6-3,3kg/h	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☒ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór <u>05/06/2026</u>		De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór <u>05/06/2025</u>	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))		 (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 116504	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: BVBA LEUCKX PHILIP straat en nummer: Ninoofsesteenweg 56a postnummer en gemeente: 1755,Gooik tel: 054320898 e-mail: bvba@leuckx.com ondernemingsnummer: BE0477589101		voornaam en achternaam: steven bulté erkenningsnummer: GV / TV TV21672 Datum onderhoud: 05-06-2025 Arbeidsduur: van 14:06 tot 15:25	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Schoukens-de vroede straat en nummer: Strijlandstraat 125 125 postnummer en gemeente: 1755;Gooik tel: e-mail:		Naam stooktoestel : Viessmann straat en nummer: Strijlandstraat 125 postnummer en gemeente: 1755;Pajottegem tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749 ☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Viessmann type: Vr2 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 71437191 nominaal vermogen (kW): 22		merk: Viessmann type: Vem I bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 7143401 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,6-3,3kg/h	
Goede staat van werking			
	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting
			Proef II: Eindmeting **
			☐ LL ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75 ☒ HL
			OK Niet OK
Keteltemperatuur	*C	1,2	70
sproeier: merk en type		1	Steinen
sproeier: debiet		1	0,55
sproeier: hoek	graden	1	45st
Pompdruk	bar	1	12
gasdruk	mbar	2	
Teller	mbar	2	
Gasblok	mbar	2	
Branderbed	mbar	2	
rookindex	Bacharach	1	1
zuurstof (O₂)	%	1, 2	4.8
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	11.7
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	10.1
rookgastemperatuur (t₈)	*C	1, 2	168.5
temperatuur verbrandingslucht (t₃)	*C	1, 2	22.9
nettottemperatuur (t₈ - t₃)	*C	1, 2	145.6
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1, 2	86.9
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1, 2	92.9
Stikstofoxide (NOₓ)	mg/m³		
O₂-referentie (%):			
Serienummer Testo		1, 2	62250816
datum		1, 2	05/06/2025
tijd		1, 2	15:08:50
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling	1	☒ OK	☐ Niet OK
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)	1, 2	☒ OK	☐ Niet OK
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook	3	☐ OK	☐ Niet OK
Veilige staat van werking			
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-15.2 Pa	1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK ☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK ☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK ☐ Niet OK



* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling	
Het stooktoestel werkt	
☒ goed	☒ veilig
☐ Niet goed	☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór	05/06/2026
---	------------

Gebreken en maatregelen
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Andere opmerkingen:

 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))	voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen
--	---

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma

naam: Buha Leunghen

straat en nummer: Wanchoy Leunghen, 56A

postnummer en gemeente: 1755 Zoeghe

tel: _____ gsm: _____

e-mail: _____

ondernemingsnummer: _____

volgnummer attest: _____

TECHNICUS

naam: Leunghen

erkenningnr. SV: 00654

datum controle: 15/02/2024

arbeidsduur: _____

Klant

☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming

naam: _____

straat en nummer: Wanchoy Leunghen, 125

postnummer en gemeente: 1755 Zoeghe

tel: _____ gsm: _____

e-mail: Stuyfand Maat 125

adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.

naam contactpersoon: _____

straat en nummer: _____

postnummer en gemeente: _____

tel: _____ gsm: _____

e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 500 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L

☐ klasse 3 (zie achterkant *) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

ondergrond ☒ ondergronds ☐ bovengronds

groef ☐ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____

cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____

staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabricaatconstructie

datum van plaatsing: _____ tanknummer: _____

Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk: _____ fabricagenummer: _____

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.

norm: _____

☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____

*Dit is niet de merkplaat of klover die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.122, van titel II van het Vlare).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: _____ ☒ aanwezig, datum: 20-14 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	☐ ok ☐ niet ok
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☐ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☒ nee	uitmonding leidingen	☐ ok ☐ niet ok
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	waterdicht	☒ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☐ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☒ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG ☐ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☒ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	_____
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	_____
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	_____	_____
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee	_____	_____
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee	_____	_____
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	_____	_____
groef / prefabricaatconstructie / andere	☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:	_____	_____

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.122 van titel II van het Vlare)	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.124 van titel II van het Vlare)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: <u>0</u> cm	pH: _____	geleidbaarheid: _____ mS/cm
				(<6, inwendige inspectie vereist)
				(>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
				bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☒ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
				☐ ok ☐ niet ok
				☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting ☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____																																				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse) ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="6" style="vertical-align: top;"> permanent: ☐ ok ☐ niet ok </td> <td>op basis van:</td> <td>ok</td> <td>controle werking</td> </tr> <tr> <td>☐ fluidum</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ onderdruk</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ overdruk</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ peilbuis + sensor/detector</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ andere:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="2">akoestisch of visueel alarmsignaal</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	ok	controle werking	☐ fluidum	☐	☐	☐ onderdruk	☐	☐	☐ overdruk	☐	☐	☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	☐ andere:	☐	☐	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐												
permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		ok	controle werking																																
	☐ fluidum		☐	☐																																
	☐ onderdruk		☐	☐																																
	☐ overdruk		☐	☐																																
	☐ peilbuis + sensor/detector		☐	☐																																
	☐ andere:	☐	☐																																	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐																																	
dichtheidsbeproeving ☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: <u>0.3</u> mbar/h ☐ andere methode: _____ </td> <td style="vertical-align: top;"> Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld. </td> </tr> </table>	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: <u>0.3</u> mbar/h ☐ andere methode: _____	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.																																	
☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☒ onderdruk, drukverlies: <u>0.3</u> mbar/h ☐ andere methode: _____	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.																																			
☐ opmerkingen: _____																																				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____																																				
peilmeting	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>aanwezig</td> <td>niet aanwezig</td> <td>ok</td> <td>controle werking</td> </tr> <tr> <td>peilstok</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>mechanisch</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>pneumatisch</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>hydrostatisch</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>ultrasoon</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>andere:</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	peilstok	☒	☐	☒	☐	mechanisch	☐	☐	☐	☐	pneumatisch	☐	☐	☐	☐	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	ultrasoon	☐	☐	☐	☐	andere:	☐	☐	☐	☐
	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking																																
peilstok	☒	☐	☒	☐																																
mechanisch	☐	☐	☐	☐																																
pneumatisch	☐	☐	☐	☐																																
hydrostatisch	☐	☐	☐	☐																																
ultrasoon	☐	☐	☐	☐																																
andere:	☐	☐	☐	☐																																
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)																																				
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee																																				
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet aanwezig opmerkingen: _____																																				
☐ n.v.t.																																				
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____																																			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok																																				
opmerkingen: _____																																				
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.																																				
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden																																				
_____ _____ _____																																				
EINDBEOORDELING																																				
☒ groen ☐ oranje ☐ rood***	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden. De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden. De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.																																			
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:																																				
_____ _____ _____																																				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaal of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.																																				
WAARSCHUWING Niet-ingegeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleidigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.																																				
Ingegeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare ruimte, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.																																				
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór _____ / _____ / _____. ☐ n.v.t.																																				
handtekening erkend technicus	handtekening klant																																			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .																																				