3314747 11/03/60/432

EAN nr. :
Teller nr. : 46 026 002 - 2000
Stand I : 0121407 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 270~~ / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. ET 04/0931 VAN LINT (16/06/2010) BESTAANDE

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : WONING.

Plaats van onderzoek : VOLLEZELESTRAAT 89 1755 GETTINGEN.

Eigendom van : HER. EN MEV. VANDERPUYNSBRUGGE idem.

Opdrachtgever : idem.

Installateur : BVBA JT ELECTRICS FRANS LUCKXSTRAAT 50 1750 LENNIK

BTW : BE. 0887.545.347 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 09/03/2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : HUIDIGE BEV. Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. : 4/ Diff 60A 300mA

Meter-bordverbinding : kabeltype : VFUB aantal geleiders : 4 doorsnede : 6 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren /~~ pennen ~~/ horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 45 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 25 Algemene isolatieweerstand : 1 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4/60A 300mA Alg. A/ mA bijkomende : 4/60A 30mA Alg. A/QRST A e) mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.~~

~~N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

(I) GEEN.

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

~~De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.~~

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 09/03/2036 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld ~~worden~~ / blijven ~~indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750 Lennik
☎ 02/269.07.07 • 0475/45.23.82

voor de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische
03/005N/05/10/15D