

DE INSTALLATIE IS NIET CONFORM

Datum(s) van controle: 16/06/2022 **Uitgiftedatum verslag:** 16/06/2022
Verslagnummer: 0754-220616-03

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 02 230 81 82 E: btv.brussel@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 U/ref.: G/2022/712
 De agent-bezoeker: nummer 0754

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: GEMEENTEBESTUUR LENNIK
 Adres: MARKT 18, 1750 LENNIK
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: RODE KRUIS
 Adres: KROONSTRAAT -, 1750 LENNIK
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: GEMEENTEBESTUUR LENNIK
 Adres: MARKT 18, 1750 LENNIK
 BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: RODE KRUIS
 Adres: KROONSTRAAT -, 1750 LENNIK
 EAN- code: 541448812000221316
 Nummer teller: 50091653-2007
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: rode kruis

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
 Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0754-220616-03



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A

Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 11+10 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen



Document met uitwendige invloeden: Zie inbreuken

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: n.v.t.

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: / Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 1 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK

Vastgestelde inbreuken:

- 1 Het document met de uitwendige invloeden ontbreekt (Boek 1: 9.1.6).
- 2 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 3 Het stroombaanschema / principeschema strookt niet met de werkelijkheid (Boek 1: 3.1.2.1).
- 4 De voedingsspanning is niet op elk bord vermeld (Boek 1: 3.1.3.3).
- 5 Het volgnummer is niet op elk bord vermeld (niet-huishoudelijke installaties) (Boek 1: 3.1.3.3).
- 6 De te verwachten maximale kortsluitstroom ter hoogte van het bord is niet op elk bord vermeld (niet-huishoudelijke installaties) (Boek 1: 3.1.3.3).
- 7 De aardingsonderbreker ontbreekt (Boek 1: 5.4.3.5).
- 8 Het elektrisch bord kon niet gedemonteerd worden (Boek 1: 5.3.5.1). verdiep 2

Opmerkingen:

Geen



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0754-220616-03

Besluit van de controle:

- 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1, van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.**

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0754 i.o. van de technisch directeur
 16/06/22 13:34

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



RE06_02-08_01-15 09/20

Verslagnummer 0754-220616-03

