

energieprestatiecertificaat

bouw

wooneenheid

identificatiecode 23027-G-BH/2017/015/EP06050/A001/D01/SD006

omschrijving Loft 6

straat Nieuwstraat

nummer 2

bus 32

postnummer 1500

gemeente

Halle

datum ingebruikname /

datum einde werken 11/02/2019

datum aanvraag vergunning 23/01/2017


datum vergunning / melding 31/03/2017

De bouwknoten zijn meegerekend

softwareversie 10.5.0

Berekend
E-peil

E65



verslaggever

voornaam FILIP

achternaam VANDERLINDEN

code verslaggever EP06050

straat BERGESTRAAT

nummer 49 bus 3

postnummer 9550

gemeente HERZELE

land België

kbo-nummer 0861098001

firma TOPCO

rechtsvorm Burgerlijke venn. onder vorm besl. venn. beperkte aansprak.

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

datum: 12/07/2019

handtekening:


io

TOPCO+ bvba
Bergestraat 49/3
9550 Herzele
tel. 054/59 82 82 - fax. 054/59 84 59
info@topco.be

Dit certificaat is geldig tot en met 11/02/2029*

* De eigenaar houdt het energieprestatiecertificaat bij tijdens de volledige geldigheidsperiode.
Als de gegevens op dit energieprestatiecertificaat niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, kan het certificaat vervallen.

Vlaamse overheid
 Vlaams Energieagentschap
 E-mail: energie@vlaanderen.be
 Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

EPW-formulier

Loft 6

23027-G-BH/2017/015/EP06050/A001/D01/SD006

Dossiernaam: Belux Invest bvba
 Ingrijpende energetische renovatie
 Ontvangstdatum: 12/07/2019

Dossiercode: A001
 Wonen
 EPB-software 3G versie 10.5.0

Halle

A. Opdeling in ventilatiezones en energiesectoren

Naam ventilatiezone	Naam energiesector	Type constructie	Volume [m³]
vz6	Loft 6	half zwaar	/

B. Transmissieverliezen

Invoergegevens en resultaten op vlak van transmissie staan beschreven in het transmissieformulier.

C. Zonnewinsten

vz6 - Loft 6

Naam	g _{g,l} (glas)	Zonnewering in het vlak		Zonnewering niet in het vlak	Beschaduwing forfaitair of gedetailleerd berekend
		Type zonnewering 1	Type zonnewering 2	Naam	
Raam 1 badkamer (RG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam 1 eethoek (VG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam 1 keuken (VG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam 2 badkamer (RG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam 2 eethoek (VG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam 2 keuken (VG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam 3 eethoek (VG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam 3 keuken (VG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam inkom (RG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam slaapkamer achter (AG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair
Raam slaapkamer voor links (VG)	0.53	Geen	Geen	Geen	forfaitair

Toestel/component	Uitvoering	Gelinkt aan	Hulpenergie-verbruik [kWh]	Naam energiesector(en)	Naam SWW-syste(e)m(en)
circulatiepomp	natlopend, met pompregeling	ruimteverwarming	306.60	Loft 6	/
ketel/generator	electronica en/of ontstekers	ruimteverwarming	87.60	Loft 6	/
ketel/generator	gaskleppen en/of ventilatoren	ruimteverwarming	12.61	Loft 6	/
ketel/generator	electronica en/of ontstekers	sanitair warm water	87.60	/	InstSWW1

F. Koeling

Naam energiesector	Aanwezigheid van een koelsysteem
Loft 6	geen actieve koeling

G. Warm tapwater

1. Tappunten

Naam tappunt : Aanrecht		Soort tappunt : aanrecht					
Systeemrendement	Lengte tapleiding [m]		Rendement tapleiding		Aangesloten op circulatieleiding		
	niet gekend		0.5		neen		
Opwekkingsrendement	Soort opwekkingssysteem: Individueel opwekkingssysteem						
	Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig?						neen
	Toestel	Preferent systeem?	Energiedrager	Vermogen (kW)	Warmte-opslag	Opwekkingsrendement	Opslagrendement
	Verbrandingstoestel voor SWW	/	aardgas	/	neen	0.8	1.0

Naam tappunt : Bad		Soort tappunt : bad of douche					
Systeemrendement	Lengte tapleiding [m]	Rendement tapleiding			Aangesloten op circulatieleiding		
	niet gekend	0.91			neen		
Opwekkingsrendement	Soort opwekkingssysteem: Individueel opwekkingssysteem						
	Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig?						neen
	Toestel	Preferent systeem?	Energiedrager	Vermogen (kW)	Warmte-opslag	Opwekkingsrendement	Opslagrendement
	Verbrandingstoestel voor SWW	/	aardgas	/	neen	0.8	1.0

Naam tappunt : Douche (badkamer)			Soort tappunt : bad of douche				
Systeemrendement	Lengte tapleiding [m]		Rendement tapleiding		Aangesloten op circulatieleiding		
	niet gekend		0.91		neen		
Opwekkingsrendement	Soort opwekkingssysteem: Individueel opwekkingssysteem						
	Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig?						neen
	Toestel	Preferent systeem?	Energiedrager	Vermogen (kW)	Warmte-opslag	Opwekkingsrendement	Opslagrendement
	Verbrandingstoestel voor SWW	/	aardgas	/	neen	0.8	1.0

Raam 2 badkamer (RG)	neen	geen	0.0	0.79	/
Raam 2 eethoek (VG)	neen	geen	0.0	1.26	/
Raam 2 keuken (VG)	neen	geen	0.0	1.26	/
Raam 3 eethoek (VG)	neen	geen	0.0	1.91	/
Raam 3 keuken (VG)	neen	geen	0.0	1.91	/
Raam inkom (RG)	neen	geen	0.0	0.63	/
Raam slaapkamer achter (AG)	neen	geen	0.0	3.35	/
Raam slaapkamer voor links (VG)	neen	geen	0.0	1.4	/
Raam slaapkamer voor rechts (VG)	neen	geen	0.0	3.06	/
Raam zithoek (VG)	neen	geen	0.0	1.63	/
Schuifraam zithoek (RG)	neen	geen	0.0	5.95	/

I. Hulpenergie ventilatoren

vz6

Toepassing van de ventilatoren

Zijn er ventilatoren enkel voor bewuste ventilatie?

ja

Zijn er ventilatoren voor luchtverwarming (die eventueel ook instaan voor bewuste ventilatie)?

neen

Bepaling van de rekenwaarde voor het gemiddeld elektrisch ventilatorvermogen van ventilatoren die enkel dienen voor bewuste ventilatie

Methode die gebruikt wordt voor het bepalen van de rekenwaarde:

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis ☒Bepaling volgens de detailberekening ☐

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis

Soort ventilator gelijkstroomventilatorWordt de afvoerlucht gebruikt als warmtebron voor een warmtepomp? neen

J. Thermisch zonne-energiesysteem

Is er een thermisch zonne-energiesysteem voor verwarming of warm tapwater aanwezig? neen

K. Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem

Is er een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem aanwezig?


neen

L. Gelijkwaardigheid

Is voor dit dossier voorafgaande goedkeuring verkregen van de Vlaamse overheid om beroep te doen op gelijkwaardigheid?

neen

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Loft 6

23027-G-BH/2017/015/EP06050/A001/D01/SD006

Dossiernaam: Belux Invest bvba
Ingrijpende energetische renovatie
Ontvangstdatum: 12/07/2019

Dossiercode: A001
Wonen
EPB-software 3G versie 10.5.0

Halle

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energieagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

In rubriek E kunt u zien of het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt door het VEA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energieagentschap, e-mail: energie@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van Loft 6

1. Ligging

Straat, nummer en busnummer: Nieuwstraat 2 32

Postnummer en gemeente: 1500 Halle

Naam v/d verkaveling:

Afdeling:

Sectie:

Lotnummer:

Nummers:

Kadastrale gegevens: 1

G

132E

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 23/01/2017

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 31/03/2017

Startdatum van de werken: 13/12/2016

Datum van ingebruikname: /

Datum einde van de werken: 11/02/2019

C. Resultaten van Lof 6**1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden****Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen**

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	R-waarde [m ² K / W]	Minimale R-waarde [m ² K / W]	Voldaan
Binnenmuur aan loft 5/loft 6 (nieuw)	0.39	1.0	/	/	ja
Binnenmuur aan loft 6/gem. ruimte (nieuw)	0.39	1.0	/	/	ja
Gevelmuur crepi (na-isolatie)	0.23	0.24	/	/	ja
Gevelmuur crepi (nieuw)	0.21	0.24	/	/	ja
Kolom (nieuw)	0.22	0.24	/	/	ja
Liftmuur loft 6 (nieuw)	0.45	1.0	/	/	ja
Muur aan koker loft 6 (nieuw)	0.65	1.0	/	/	ja
Plat dak (na-isolatie)	0.22	0.24	/	/	ja
Vrijstaande gemene muur (bestaand)	0.23	0.24	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W / m ² K]	Maximale U-waarde glas [W / m ² K]	Voldaan
Raam 1 badkamer (RG)	1.00	1.1	ja
Raam 1 eethoek (VG)	1.00	1.1	ja
Raam 1 keuken (VG)	1.00	1.1	ja
Raam 2 badkamer (RG)	1.00	1.1	ja
Raam 2 eethoek (VG)	1.00	1.1	ja
Raam 2 keuken (VG)	1.00	1.1	ja
Raam 3 eethoek (VG)	1.00	1.1	ja
Raam 3 keuken (VG)	1.00	1.1	ja
Raam inkom (RG)	1.00	1.1	ja
Raam slaapkamer achter (AG)	1.00	1.1	ja
Raam slaapkamer voor links (VG)	1.00	1.1	ja
Raam slaapkamer voor rechts (VG)	1.00	1.1	ja

Niet van toepassing

8. Resultaten op het vlak van installaties

Niet van toepassing

D. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)**1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen****Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen**

Niet van toepassing

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

Keuringsattest van de binneninstallatie voor drinkwater m.b.t. voorschriften inzake beveiliging tegen terugstroming

In uitvoering van het decreet van 24/05/2002 (Drinkwaterdecreet), het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 8 april 2011 (Algemeen Waterverkoopreglement), het ministerieel besluit d.d. 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer.

Naam aanvrager*	Patrick Pieters bvba		
Adres	Fazantenlaan 110		
(Postcode + gemeente)	1742	Ternat	
BTW-nummer	BE0457311943	(*ontvangt de factuur van de keuring)	E-mail: patrick@pieterspatrickbvba.be
Aanvrager wenst formulier te ontvangen:	per e-mail		

Keurder	Enzo De Leener	Bedrijf	De Leener Construct bvba
Telefoon	0478652846	Adres	Bosstraat 46
Badge nr.	18015		1742 Sint-Katherina-Lombeek

Gekeurde installatie		
Klant/titularis	Belux Invest	Watermeter nr.
Adres	Nieuwstraat 2 loft 6	Klantnr
	1500 Halle	Telefoon
(indien huisnummer nog niet gekend, perceelnummer vermelden)		Email
Datum keuring	22/09/2018 (dd/mm/jjjj)	Exploitant
Het betreft een	wooneenheid appartementsgebouw	De Watergroep Vlaams-Brabant
De keuring betreft een	basiskeuring met inventarisatie	nieuwbouw
De aanvrager geeft toestemming om het keuringsattest digitaal over te maken aan de exploitant: ja		

Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK	Omschrijving	Aanwezig / Voorzien / Nt voorzien	Geplaatste beveiliging	OK/ NOK
1. Uitvoeringsplan	Aanwezig		OK	18. Bidet	Nt Voorzien		
2. Toestellenlijst	Aanwezig		OK	19. Handsproeier bidet/WC	Nt Voorzien		
3. Centrale beveiliging	Aanwezig	Ea	OK	20. Keukenkraan	Aanwezig	Aa	OK
4. Tweedecircuitwater aanwezig	Nt Voorzien			21. Handsproeier keukenkraan	Nt Voorzien		
5. Bijvulling tweedecircuitwater	Nt Voorzien			22. Lavabo	Aanwezig	3xaa	OK
6. Wanverbinding	Nt Voorzien			23. Handwasbakje	Aanwezig	Aa	OK
7. Bijvulling CV	Aanwezig	Ca	OK	24. Uitgietsbak	Nt Voorzien		
8. Warmwaterproductie op CV	Aanwezig	Ea	OK	25. Zonneboiler/paneel	Nt Voorzien		
9. Waterverwarmingstoestellen	Nt Voorzien			26. Zwembadverwarming	Nt Voorzien		
10. Waterbehandeling	Nt Voorzien			27. Zwembadbijvulling	Nt Voorzien		
11. Kraan voor slangaansluiting	Aanwezig	Bel	OK	28. Urinoir	Nt Voorzien		
12. Bad: uitloop kraan	Aanwezig	Aa	OK	29. Afvoer beveiliging(en)toestel(len)	Aanwezig	Y	OK
13. Handsproeier badkraan	Aanwezig	Bel	OK	30. KWT mengkraan	Nt Voorzien		
14. Automatische badspoeling	Nt Voorzien			31. Dubbeldienstkraan	Aanwezig	Ha	OK
15. Douche met vaste kop	Aanwezig	Aa	OK	32.	Nt Voorzien		
16. Douche met handsproeier	Aanwezig	2xBel	OK	33. Drukverhoging	Nt Voorzien		
17. WC	Aanwezig	2xbel	OK	Pictogrammen	Nt Voorzien		

Aandachtspunten

☒ om lekverliezen te voorkomen is het aangeraden de zichtbare afvoer van uw bijvulsysteem tweedecircuitwater zichtbaar te onderbreken

CONFORMITEITSVERKLARING

De binneninstallatie is: **conform**

Belangrijk: deze conformiteitsverklaring geeft de toestand van de binneninstallatie weer op datum van keuring. Ze ontslaat de eigenaar en/of gebruiker niet van de verantwoordelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-beantwoorden van de binneninstallatie aan de voorschriften, of het gebrek aan functioneren van de installatie of één van haar onderdelen. Bij een belangrijke wijziging zoals beschreven in het Algemeen Waterverkoopreglement vraagt u een nieuwe keuring aan. Deze keuring betreft geen technische keuring van de werking van de onderdelen of de gebruikte materialen, of van de uitvoering van de binneninstallatie.


Keuringsattest Nr.: HB-1133083

V.U.: AquaFlanders vzw - uitgave 01/10/2016

Ref 1:

Ref 2:

Vlaamse overheid
Vlaams Energieagentschap
E-mail: energie@vlaanderen.be
Website: www.energiesparen.be



EPB-aangifte

Opdeling bouwproject

Loft 6

23027-G-BH/2017/015/EP06050/A001/D01/SD006

Dossiernaam: Belux Invest bvba
Ingrijpende energetische renovatie
Ontvangstdatum: 12/07/2019

Dossiercode: A001
Wonen
EPB-software 3G versie 10.5.0

Halle

Gebouw IER (D01)

Aard van de werkzaamheden: Ingrijpende energetische renovatie

EPB-eenheid Loft 1 (SD001)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Verbouwen van winkelpand DEMS tot 8 lofts met gelijkvloerse handelsruimte + 8 autostaanplaatsen

Bestemming EPB-eenheid: Wonen
Type EPB-eenheid: Appartement
Aard van de bebouwing: /

EPB-eenheid Loft 2 (SD002)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Verbouwen van winkelpand DEMS tot 8 lofts met gelijkvloerse handelsruimte + 8 autostaanplaatsen

Bestemming EPB-eenheid: Wonen
Type EPB-eenheid: Appartement
Aard van de bebouwing: /

EPB-eenheid Loft 3 (SD003)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Verbouwen van winkelpand DEMS tot 8 lofts met gelijkvloerse handelsruimte + 8 autostaanplaatsen

Bestemming EPB-eenheid: Wonen
Type EPB-eenheid: Appartement
Aard van de bebouwing: /

EPB-eenheid epbe2 (SD001)

Omschrijving van de EPB-eenheid/gebouw: Handelsruimte

Bestemming EPB-eenheid: Niet residentieel EPN

Type EPB-eenheid: /

Aard van de bebouwing: /

K-peilvolume: /

Vlaamse overheid

Vlaams Energieagentschap

E-mail: energie@vlaanderen.beWebsite: www.energiesparen.be

EPB-aangifte

Transmissieformulier

Loft 6

23027-G-BH/2017/015/EP06050/A001/D01/SD006

Dossienaam: Belux Invest bvba

Ingrijpende energetische renovatie

Ontvangstdatum: 12/07/2019

Dossiercode: A001

Wonen

EPB-software 3G versie 10.5.0

Halle

Waarvoor dient dit formulier?

Dit formulier is een bijlage bij het hoofdformulier van de EPB-aangifte. Het bevat de invoergegevens en de resultaten op vlak van transmissie van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. De invoergegevens en de resultaten werden door de verslaggever elektronisch verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

2. Daken en Plafonds

2.1. Daken en plafonds

Niet van toepassing

2.2. Bestaande na-geïsoleerde daken of plafonds

Naam dak of plafond	Behoort tot schildeel	Behoort tot energiesector	Type	Opp. [m²]	Helling [°]	U [W/m²K]	Umax. [W/m²K]	Voldoet
Plat dak (na-isolatie)	/	Loft 6	Plat dak (na-isolatie)	38.03	/	0.22	0.24	ja

3. Vloeren

3.1. Vloeren boven een buitenomgeving

Niet van toepassing

3.2 Vloeren in direct contact met de grond (vloeren op volle grond en ingegraven keldervloeren)

Niet van toepassing

3.3 Vloeren boven kruipruimte of kelder

Niet van toepassing

3.4. Bestaande na-geïsoleerde vloeren

Niet van toepassing

4. Opake deuren en poorten

Niet van toepassing

6. Vensters met transparante delen andere dan glas

Niet van toepassing

7. Lichte gevels

Niet van toepassing

8. Glasbouwsteenwanden

Niet van toepassing

9. Transparante deuren en poorten

Niet van toepassing

D. Opsomming van de bouwkundige gegevens van de schildelen naar aangrenzende verwarmde ruimten (AVR): naar aangrenzende EPB-eenheden, gebouwen, verwarmde volumes op eigen perceel of naburig perceel.

1. Scheidingsconstructies tussen 2 beschermde volumes op aangrenzende percelen of palend aan een bestaand beschermd volume op eigen perceel

Niet van toepassing

2. Ondoorzichtige scheidingsconstructies binnen het beschermde volume, met uitzondering van deuren en poorten

2.1. Scheidingsconstructies tussen aparte wooneenheden

Naam	Behoort tot schildel	Behoort tot energiesector	Begrenzing	Type	Soort	Opp. [m ²]	Helling [°]	U [W/m ² K]	U _{max} [W/m ² K]	Voldoet
Binnenmuur aan loft 5/loft 6 (nieuw)	/	Loft 5	Alle andere sub-dossiers die voorkomen in het deelproject	Binnenmuur nieuw	Binnenmuur	1.0	/	0.39	1.0	ja

2.2. Scheidingsconstructies tussen wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten, zoals trappenhuis, inkomhal, gangen ...

Naam	Behoort tot schildel	Behoort tot energiesector	Begrenzing	Type	Soort	Opp. [m ²]	Helling [°]	U [W/m ² K]	U _{max} [W/m ² K]	Voldoet
Binnenmuur aan loft 6/gem. ruimte (nieuw)	/	Loft 6	Alle andere sub-dossiers die voorkomen in het deelproject	Binnenmuur nieuw	Binnenmuur	1.0	/	0.39	1.0	ja
Liftmuur loft 6 (nieuw)	/	Loft 6	Alle andere sub-dossiers die voorkomen in het deelproject	Liftmuur (nieuw)	Binnenmuur	1.0	/	0.45	1.0	ja
Muur aan koker loft 6 (nieuw)	/	Loft 6	Alle andere sub-dossiers die voorkomen in het deelproject	Wand keldertap (YTONG) (kopie globale bibliotheek)	Binnenmuur	1.0	/	0.65	1.0	ja

2.3. Scheidingsconstructies tussen wooneenheden en ruimten met een niet-residentiële bestemming

Niet van toepassing

2.4. Scheidingsconstructies tussen ruimten met een industriële bestemming en ruimten met een niet-industriële bestemming

Niet van toepassing

[illegible]