

**ELECTROTEST**

Maatschappelijke zetel / Siège social
 Electro-Test vzw/asbl
 Kerkestraat 33, 1820 Mellebroek
 Tel: 02/751.98.39
 Fax: 02/751.52.99

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	90/2017/4/7/3			Datum van bezoek: Date de visite:	1/04/2017	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	SENTRIO Liede De Donckersstraat 16 - 2650 EDEGEM BTW BE 089.753.171			DE: CI:		
Distributiebeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	De teller: N° compteur:	757/80773	PAH-nr: N° LAR:		
Plaats van het onderzoek: Lieu de contrôle:	Fluwerslaan 3 B9 / - 2000 BRUSSEL (ANTWERPEN)					
Eigenaar: Propriétaire:	H2B					
Installateur:	SENTRIO					
Gebruikte interne procedures: Procédure interne utilisée:	F-ELS27U/APP1 (Periodieke controle via 1 abonnement)			BTW/TVA:	BTW BE 089A/53.175	

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: A KEI / Genre de contrôle: AGIE Art. nr: 38 Art. onderzoek: 271

Controle: Appartement 4E VERDIEP 37

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 1x230V Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: IG E 10 mm² XVB Max. beveiliging / Protection max.: 40A

Aardlekschakelaar / Electre de terre: Pen/Pourbs GEBODEN 0Ame Insulatie / Isolément: >100 MΩmm Aantal verdeelkasten / Nombre de tableaux: 2

Differentieelschakelaar / Interrupteurs différentiels:

In(A)	Δ In (mA)	Type	Aantal eindstrombanen / terminaux	Test Δ In	I Δ In	ANM/NOTE
10	30mA	A/s	18	OK	OK	51
40A	30mA	A/s	13	OK	OK	52

Visueel nasicht Algemeen: OK Rechtsdirecte aansluiting: OK Overzicht directe aansluiting: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale vermindering: OK

Controle visuel général: OK Rechtsdirecte aansluiting: OK Overzicht directe aansluiting: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale vermindering: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP. ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BIC-adres: KRCBBE33

BELFIS IBAN: BE83 0502 1176 9215

BIC-adres: GECBBE33

90/2017/4/7/3

www.electro-test.be
info@electro-test.be



Maatschappelijke zetel / Siège social
Electra-Prest vzw/ onb.
Kerkstraat 11, 1820 Melsbroek
Tel: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09

De elektronische versie is conform aan de Voorwaarden van het A.R.E.I. / L'installazione è conforme alle condizioni del R.G.I.E.

De volgende procedure is controle moet worden uitgevoerd op basis van de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.B.1) ; la procédure de contrôle périodique est à effectuer dans le délai

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):

VISUM (Datum / Date):

PROVINCIAEL Dĳk

[illegible]

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

90/2017/4/7/3