

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam:

Straat en nummer:

Postcode en gemeente: **HAEGEMAN Michel en zonen BVBA**
Hoog Waterloo's 2

Tel.:

Fax: **9500 Ophasselt - Geraardsbergen**

E-mail: **BTW BE-9836.121.192**

BTW-nummer: BE

KLANT

Naam: *Wim Eekhuijs*

Straat en nummer: *Opheusdenstraat 44*

Postcode en gemeente: *3400 Leerdam*

Tel.: Fax:

Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)			
☐ Niet ingedeeld	Inhoud	Inhoud <u>5000</u> L	
	 L	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1
☐ Cilindrisch	☐ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal
☐ Toegankelijk	☐ Inkuipung	☐ Niet toegankelijk	☐ groeve
☐ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere: <u>NR 203090344</u>
		Datum van plaatsing: <u>05/2003</u>	

VISUELE CONTROLE <i>(kruis aan wat van toepassing is)</i>				
	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒		
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES <i>(kruis aan wat van toepassing is)</i>					
		Aanwezig Ja Nee		Controle OK Niet OK	
Peilmeting	Peillat	☐	☒	☐	☐
	Mechanisch	☒	☐	☒	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☒	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☒	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	 mV	☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN					
.....					

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)		uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Overdruk	☐	☒	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☒	☐	☒	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	 mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

gebleef tot wij begin
wet

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

 Groen	De tank mag in dienst blijven		
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden		
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	☐ De tank mag nog gebruikt worden	☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: *Hoeyman Hans*

Erkenningsnummer: *5.V.048 N*

DATUM KEURING: 30 - 8 - 2019
DE VOLGENDE CONTROLE
MOET GEBEUREN VOOR 1 - 1 - 20
voor kennisname.

Кудрявцев Н