ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Dit document geeft nuttige informatie over de energieprestatie van het gebouw (EPB). Op de volgende bladzijden staat meer gedetailleerde uitleg en informatie.

Appartement 2 B0
Vanderacylaan 50/B0
1180 Ukkel

Oppervlakte : 141 m^2

Certificaat nr : 494786-N-1-2-1-2

geldig tot : 17/10/2025

1 Energieprestatie

Zeer energiezuinig

- <= 45 A
- 46 - 95 B
- 96 - 150 C
- 151 - 210 D
- 211 - 275 E
- 276 - 345 F
- > 345 G

Zeer energieverslindend

Gemiddelde energieprestatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

C

Energieverbruik per m^2 [$kWh_{PE}/m^2/jaar$]	**120**
Totaal verbruik [$kWh_{PE}/jaar$]	**16921**

2 CO_2-uitstoot

Jaarlijkse CO_2-uitstoot per m^2 [kg $CO_2/m^2/jaar$]

WEINIG — VEEL

27

3 Naleving van de energie-eisen en van de kwaliteit van het binnenklimaat

Ja	Nee				
☑	☐	*Eis E-peil*	61	*E-peil*	
☑	☐	*Eis K-peil*	36	*K-peil*	
☑	☐	*Eis U_{max} - R_{min}*			
☑	☐	*Eis technische installaties*			
☑	☐	*Eis ventilatie*			

Eis oververhitting — Ja ☑ | Nee ☐

4 Administratieve inlichtigen

Certificaat afgeleverd op : 19/10/2015

Gegevens van de EPB-adviseur :
Naam Voornaam: DORMAELS Ben

Bestemming : Woneenheid

Erkenningsnummer : PEBPP-1134808