

Conformiteitsattest Controle Reservoirs

RAEYMAEKERS KRISTOF
Heistraat 27
2400 Mol
BTW-nr. : BE 0884 855 477
Erkenningsnummer: SV 05311
Gsm : 0497 545 044
carramobil@telenet.be

Erfgenenamen Theys
Genebosstraat 38
3945 Tessenderlo - Ham

Uitvoeringsadres:
Genebosstraat 38
3945 Tessenderlo - Ham

Gegevens reservoir: Datum keuring: 26/08/2025 Volgende keuring voor : 26/08/2030

Klasse : Particulier **Inhoud :** 5000 Liter **Plaatsing :** voor 01/08/1995
Vorm : Cilindrisch **Materiaal :** Staal **Toegankelijkheid :** Ontoegankelijk
Bovengrondse 2 x 1500 L gekoppeld

<u>Visuele Controle</u>		
	Aanwezig	Controle
<u>Toezichtspuit</u>	Nee	
Staat put :		
Dichtheid put :		
Vervuiling rond tank :		
Staat deksel		
<u>Inkuiping</u>	Nee	
Algemene staat :		
Waterdicht:		
Koolwaterstofdicht		
<u>Leidingen:</u>		
Aansluitingen:		OK
Staat leidingen:		OK
Uitmonding:		OK
Staat aanvoer:		Ok
Staat terugvoer:	Nee	
Stookoliefilter:	Ja	OK
<u>Reservoir:</u>		
Algemene staat tank:		OK
<u>Voig certificaat:</u>	Ja	OK

Opmerkingen
De tank werd gekeurd voor verwarming van gebouwen. Dit is een momentopname en biedt geen garantie voor de toekomst

<u>Testen</u>		
	Uitgevoerd	Controle
<u>Water-en slibmonstering:</u>	Ja	OK
Hoeveelheid water:	0 cm	
Zuurtegraad:	- ph	
Conductiviteit:	- mS	
<u>Dichtheidscontrole:</u>		
Ultrasoon:	Nee	
Boven vloeistofniveau:		dB
Onder vloeistofniveau:		dB
Onderdruk:	Nee	
Drukverlies :		mbar/h
<u>Potentiaalmeting:</u>	Nee	mV
<u>Bodem onderzoek:</u>	Nee	
Rapport in bijlage:	Nee	
<u>Accessoires</u>		
	Aanwezig	Controle
Peilmeting:	Nee	
Peillat:	Nee	
Overvulbeveiliging:		
Electr. Sonde:	Ja	OK
Lekdetectie:	Nee	
Kathodische bescherming:	Nee	
Fluit :	Ja	2 x

Besluit :  De tank mag in dienst blijven

Technicus **Voor kennisname**
Raeymaekers Kristof Erfgenenamen Theys