

Resp. client:
N° commande.
N° client:



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS09
N° rapport : 5732382
N° rapp. prov.:
Date: 17/12/2021

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 575 TOUSSAINT FABRICE
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: | **Adresse:** RUE PAUL DUBOIS 39
6920 WELLIN
Installat. / respons. travaux: Nom: | **Adresse:** RUE PAUL DUBOIS 39
6920 WELLIN **T.V.A.:** -
Adresse installation: | **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: NC **Fournisseur:** NC **Compteur:** 31964819 **Compteur nuit:** -

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: contrôle de conformité après la mise en usage - modification/extension importante (chap. 6.4)
visite de contrôle (chap. 6.5)
Dérogat. partie 8 livre 1 *: appliqué **Date installation:** entre 01/10/1981 et 01/06/2020 + après 01/06/2020
(* En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.
Date: 10/12/2021 **Contrôle suivant dans** 300 mois, ou avant le 31/12/2046

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** présente
Tension nominal: 1 x 240V **Protection max.:** 63A **Protection princip.:** aut. 2p 50A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Prise de terre **genre:** individuelle **accessibilité:** en ordre
Électrode de terre: **type:** Piquets **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 2p 63A/300mA **supplémentaire:** 2p 63A/300mA
Schéma unifilaire et plan de position: ■ voir annexe ■ références: SCHEMAS 5732382
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau ■ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle principale supplémentaire
Nombre de tableaux: 2 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 20+10

TD1 : 1X INT DIFF 2P 63A 300MA + 4x INT DIFF 2P 63A 30MA + 10X D2P2D C16A + 9X D2P2D C20A + 1X D2P2D C32A

TD2 : 1X INT DIFF 2P 63A 300MA + 2x INT DIFF 2P 63A 30MA + 3X D2P2D C16A + 7X D2P2D C20A

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 0.95 MOhm **Résistance de dispersion:** 55.2 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

1/2

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Néant

I | Néant

CONCLUSION

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRESLisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf