



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Inspectieverslag van een aardgasbinneninstallatie

Datum keuring: 04/11/2024	Inspecteur: Maher Boufrahi	Mentor: -
Datum verslag: 04/11/2024	ID-label: Cobdenstraat 68, 2018 Antwerpen	Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Testo 312-4	Serienummer: 62658097
---------------------------------------	-----------------------

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1721474

Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Cobdenstraat	Naam	Nigel Van Hoyweghen
Huisnummer	68	Straatnaam	Cobdenstraat
Busnummer	-	Huisnummer	68
Postcode	2018	Busnummer	-
Gemeente	ANTWERPEN	Postcode	2018
Land	België	Gemeente	ANTWERPEN
		Land	België

Opdrachtgever		Installateur	
Naam contactpersoon	P&C Interiors bv	Naam	P&C Interiors bv
Telefoon	32483006117	BTW nr.	BE 0834 248 597
Gsm nr. (SMS)	+32 483 00 61 17	Telefoonnummer	+32 483 00 61 17
		E-mail	pandc.interiors@gmail.com

TYPE

GECONTROLEERD GEDEELTE

- | | |
|--|---|
| ☐ 1e Indienstelling | ☒ NBN D51-003 |
| ☒ Aanpassing | ☐ NBN D51-004 |
| ☐ Periodiek onderzoek | ☒ NBN/DTD B61-002 |

1. GEGEVENS

☐ Meter dient nog te worden geplaatst

Distributienetbeheerder:	Fluvius	EAN:	☒ Niet meegedeeld
Teller Nr:	1004413	Index:	30979.367 m3



G:	4	Qmax:	6 m3/h
Pmax:	0,2 bar	Soort gas:	Aardgas G20
Druk aan teller of tank:	20 mbar		
Opstellingsplaats:	Kelder		



2. INSTALLATIE

ElgaCert digitaal conformiteitsattestnummer

N.v.t.

Art. 48 nummer(s)

N.v.t.

3. DICHTHEIDSPROEF

Uitgevoerd met:	☐ Druk	mbar
	☒ Teller Nr	
	Merk: Contigea	
	Precisie + tijd dichtheidscontrole	
	☐ 0,0000m3 (10 min)	
	☒ 0,000m3 (10 min)	
	☐ 0,00m3 (100 min)	

☐ 0,0 m3 (andere teller of debietmeter gebruiken)

☐ Debietmeter

Merk:
Type:
Precisie:

☒ Zeep of schuim

Waargenomen
lekdebiet:

☒ Nieuwe installatie

☒ Geen lek: OK

☐ Lek waargenomen: NOK

☐ Bestaande
installatie

☐ Geen lek: OK

☐ Lek waargenomen: NOK

4. AANGESLOTEN TOESTELLEN

Aangesloten toestellen

1 Merk / Model: Bosch

Type: Type C 33

Categorie: I2E(s)

Pn in kW: 30,2

Serie Nr: 8290-439-034626-7736902434

Bouwjaar: 2024

Opstellingsplaats: Berging



Uitmonding schouw: Zichtbaar



5. INBREUKEN, OPMERKINGEN EN NOTA'S

Opmerking

Extra detail

Nota 1.9 Tijdens de controle werd geen EAN-nummer meegegeven. Hierdoor kon geen ELGACERT document worden opgemaakt.

nota/note 1.1 De door de fabrikant aanbevolen autovulkaniserende wikkelband of thermokrimpkous is nog aan te brengen op elke PLT fitting. Dit is nodig om het indringen van vocht tussen de kunststof mantel en de roestvast stalen plooibare gegolfde buis te voorkomen en om het losmaken van de fitting door onbevoegden te vermijden. Indien dit niet gebeurt, bestaat de kans dat de distributienetbeheerder de gasteller niet in dienst zal nemen.

nota/note 1.7 De equipotentiaalverbinding is nog aan te brengen op de gasleiding. NBN 51-003:2010+A2:2021 § 4.3.4

nota/note 1.8 Leidingen ingewerkt in muren en of ondervloer/plafonds waren niet zichtbaar/toegankelijk voor nazicht tijdens de controle

6. BESLUIT

☒ De gasinstallatie voldoet aan de normen zoals bovenaan aangeduid.

Vrijgave van het keuringsverslag

De inspecteur Maher Boufrahi

De werknemer,





ISOMETRISCH SCHEMA VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS SCHEMA ISOMETRIQUE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL

Teken volgende elementen van de **volledige installatie** (nieuw of bestaand): gasmeter; leidingdelen aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, met hun diameter, lengte en materiaalsoort (Koper-Staal-PLT (incl. merk)-PE-RVS); kranen; T-stukken; toestellen (soort (bv. ketel), merk, configuratie (bv. C₃₃) en vermogen P_n).

Belangrijk: **duid op** het schema het gedeelte aan dat u zelf hebt uitgevoerd. Zo blijft uw verantwoordelijkheid beperkt.

Dessinez les éléments suivants de l'**installation complète** (neuve ou existante) : compteur de gaz; tronçons indiqués au moyen de majuscules A, B, ... avec leur diamètre, longueur et la nature du matériau (Cuivre-Acier-PLT (y compris la marque)-PE-Inox); vannes; Tés; appareils (type (p.ex. chaudière), marque, configuration (p.ex. C₃₃) et puissance P_n).

Important : **marquez** sur le schéma la partie que vous avez réalisée vous-même. De cette façon, votre responsabilité reste limitée.

The diagram is an isometric representation of a gas installation. At the top, a box labeled 'Toestel : ketel' (Boiler) contains the following details: 'Type: 30/35', 'Merk: Bosch', and 'NV: 34 Kw'. A vertical pipe descends from the boiler, passing through a series of valves and tees labeled L, K, J, I, H, and G. The pipe then turns horizontally and is labeled F. It then descends again, passing through points E and D, before reaching a horizontal section labeled C. This section connects to a 'Gas Teller' (Gas Meter) box at the bottom right. The meter has two connection points labeled A and B. A legend box on the left lists the specifications for the pipe segments: AC: PLT20 – 0.2 m, CD: PLT20 – 1.4 m, DE: PLT 20 – 0.8 m, EF: PLT 20 – 1.9 m, FG: PLT 20 – 1.9 m, GH: PLT 20 – 0.7 m, HL: PLT 20 – 0.7 m. It also lists the components for the tees and valves: B – T stuk, J – T stuk, I – Kraan, and K – Kraan. In the top right corner, there is a small diagram showing the orientation of the isometric lines: 'links' (left), 'rechts' (right), 'boven' (up), 'beneden' (down), 'voor' (front), 'achter' (back), 'steeg' (upward), 'dal' (downward), 'draai' (turn), 'draai' (turn), 'beis' (beis), and 'draai' (turn).

AC: PLT20 – 0.2 m
CD: PLT20 – 1.4 m
DE: PLT 20 – 0.8 m
EF: PLT 20 – 1.9 m
FG: PLT 20 – 1.9 m
GH: PLT 20 – 0.7 m
HL: PLT 20 – 0.7 m
B – T stuk
J – T stuk
I – Kraan
K – Kraan

Gas Teller

Versie/Version 1.00