

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

STOOKOLIETANKTECHNICUS  IFIRMA BV Torhoutsesteenweg 174 8210 Zedelgem BE0546.567.977 050 800 299 - info@ifirma.be		Volgnummer attest: 2025/07/24 technicus Jeroen Van Acker Erkeningsnr.: SV - ERK/TS/107765 datum controle: 24 / 07 / 2025 arbeidsduur: van 09 u 15 tot 10 u 15 adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: / straat en nummer tank: / postcode en gemeente: / tel.: / gsm: / email: /			
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming naam: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: / gsm: email:					
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud circa 1200 L ☐ ingedeeld, inhoud:L ☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1			
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	☒ staal ☐ roestvast staal ☐ kunststof ☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: 2006		tanknummer.: 440			
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :					
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)					
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van					
merk: Aerts BVBA		fabricagenummer: 440			
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 25		☒ nr. prototypekeuring: CP05/0421-HCC001 ☐ n.v.t.			
norm: BS799 - PART 5					
☒ inhoud: 1200 L					
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlare).</i>					
CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig					
visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren		
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok			
☐ inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok	
	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok	
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☒ aanwezig (aanvoer) ☐ niet aanwezig	☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	☒ ok ☐ niet ok
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...) ☒ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee	opmerkingen: /		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: /		
groeve / prefabconstructie / andere		☒ nvt ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: /		
beproeving deel I					
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlare)		aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlare)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water 0 cm pH: - (<6 , inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: - mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee (of miniem) ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				