

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen.

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 191/00424/17

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2630 Aartselaar
Karel Van De Woudestraat 54/102

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Jenaerts B.V.B.A.

Adres: Polderstraat 26 2990 Willebroek

INSTALLATEUR: _____

Adres: Idem

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____

Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/04/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 278bis) (ARAB art. 202) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 284) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App D2 1

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 240 V

Bescherming van de aansluiting AUT 14 40 A MAX.

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 40A 3com A.

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 8; RA: 0,2 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

NOTA: Verlichting + banken en bankenmeubels zijn nog te plaatsen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/04/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:


nr. + naam + handtekening

191 Van Breda H

FORM. 382-06/2005

De directeur,






Herwig VAN BREDA
N° 191

21/04/2010

Jan Breda



Afgev. erkend organisme 21/10/2010	Orientes Karel Van De Woestijnelaan 54C2 2630 Aartselaar 541448860007524695	Verantw. uitvoering .. / .. / 2010	Elektricitetswerken LENAERTS Poldersstraat 26, 2990 Wuustwezel
Herwig Van Breda - BTW			

Herwig Van Breda

Orientes

Elektriciteitswerken Lenaerts

Karel Van De Woestijnelaan 54C2 Polderstraat 26

2630 Aartselaar

2990 Wuustwezel

Lijnomschrijvingen

- A verlichting
- B stopc berging+living
- C stopc slpk2+1
- D stopc ijskast+micro
- E kookvuur
- F stopc+verlichting badk+stopc slpk 1+berging+cv
- G stopc droogkast
- H stopc wasmachien