3170085 -586

EAN nr. .....
Teller nr : .....
Stand I ..... II .....

| VERDELER | PV nagezien |
|---|---|
| Naam | |
| Datum | |
| Handtekening | |

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w

# VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 ~~/ AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 276~~ / .....

Aanvulling verslag nr. .....

Aard installatie : Nieuwe ~~/ Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~

Type der lokalen : APPARTEMENTS 1V LINKS

Plaats van onderzoek : LINKBOTSLEI 155 2100 DEURNE

Eigendom van : HERMAN STREEL LINKBOTSLEI 155 2100 DEURNE

Opdrachtgever : .....

Installateur : .....

BTW : / ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : VERMEIR Datum van onderzoek : 30.05.2009

## BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A 2K Omschakelaar: stand : .....

Hoofdbeveiliging : Zek. : AUT. MINIATUURZEK. Schak. : DIFF 40A 0,03A 2P

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB 2 aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : BESTHANDIG aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²

~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachtbuis : ~~geplaatst~~/niet geplaatst - Isolatieplaat : ~~aanwezig~~/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : GEEN mm² Spreidingswaarde ..... Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand 50 MΩ

Diff. schak. : algemene : 40A 0,03A 2P mA bijkomende : 40A 0,03A 2P mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde ~~- niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde ~~- niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde ~~- niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde ~~- niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

.....

## VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.

Badkamer - gasleiding - waterleiding ~~- CV ketel - nog niet~~ geplaatst.

N .....

N .....

.....

## BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 30.03.2031 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht, 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

03/005N/02/08/10D