

3340780 - rev. 01

EAN nr. 335212m
 Teller nr. 13604
 Stand II 93m

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek: geijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure OPRO/ELE/001
 volgens AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie: Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig Bestaande Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen:

Plaats van onderzoek: Woning Broeckhovestraat 16 2610 Wilrijk

Eigendom van:

Opdrachtgever: Carrelin Jeron

Installateur:

BTW:

Onderzoeker: Alhalla Akcaoglu

Uitgereikt te:

Datum van onderzoek: 06-06-2012

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 40A Omschakelaar stand: 1
 Hoofdbeveiliging: Zek.: diff 500 mA Schak.: 1-pols
 Meter-bordverbinding: Kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
 Voedingsbekabeling: kabeltype: XVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net: Wachtbuis: geplaatst/niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode: Type: lus/baren/pennen horizontale geleiders: 16 Sectie: 16 mm² Spreidingswaarde: 19 Ω
 Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16 Algemene isolatieweerstand: 10 MΩ
 Diff.-schak.: algemene: 300 mA bijkomende: 30 mA
 werking testknop: in orde - niet in orde controle foutlus: in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: ja - neen Staat van het vast elektrisch materiaal: in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking: in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding: in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materiaal: in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage): eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen

bord = 2x32A ank. 6mm² VVB
 (5) 1x16A ank. 2,5mm² VVB
 (7) 2x16A ank. 2,5mm² VVB
 2x16A ank. 1,5mm² VVB
 2x16A ank. 1,5mm² VVB

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

- N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding niet aangesloten.
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - niet geplaatst.

- Geen -

OCB vzw erkend organisme
 Kon. Astridlaan 60 - 2550 Kontich
 Tel.: 03/451.37.00 - Fax: 03/451.37.10
 www.ocb.be - Info@ocb.be

N Dit verslag vervangt het voorgaande met ref. 3340780
 dd. 06/06/2012

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie uiterlijk op:
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld
 worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstdoelmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel.: 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier
 rechtstreeks of indirect via de aanvrager van de elektr. installatie

1) dit proces-protocol te bewaren in het dossier v.o. elektrische installatie
 energie in te lichten, over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HULPDEURS: EIGENAARS: Kraden het AREI bent u verplicht
 3) onmiddellijk de minister van Eco-omische Zaken directie elektrische

03/03/2008/11/150