


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Prins Boudewijnlaan 265G bus 0201, 2650 Edegem

appartement

identificatiecode: 11013-G-DBA_2017032515/EP16983/A001/D01/SD020

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 02-12-2021

Handtekening:

CES NV BLOMMAERT

CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES
EP16983

Dit certificaat is geldig tot en met 31 augustus 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E20

Eis
E45BEN
E30**Andere eisen**

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K31) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	08/08/2017
Datum einde van de werken	02/08/2020
Datum ingebruikname	31/08/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.206
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	65
Beschermde volume (m ³)	239
Verliesoppervlakte (m ²)	37
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	77
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,90
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,72
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	472
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19551859 / 19551933

Opmerkingen en aanbevelingen van de verslaggever

-

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

CES NV BLOMMAERT
CONTRACTING & ENGINEERING SERVICES
Brusselsesteenweg 290, 1730 Asse
EP16983 | 0475297921

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.