

- RTV Antwerpen
- RTV Bruxelles
- RTV Eekhout-Walton
- RTV Namur / Luxembourg
- RTV Oost-Vlaanderen
- RTV Vlaams-Brabant
- RTV West-Vlaanderen

EAN: \_\_\_\_\_  
 Ref: Compteur n° **60980871**  
 Index: \_\_\_\_\_

**DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:**

Date du contrôle: **20/08/2015**  
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4/22/012) (RGP art. 262) (RT art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: **1 Nouvelle**, **2 Extension**, **3 Modification**, **4 Temporaire** - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: **MNS (CST.0)**

Début travaux: Fondation avant: **110,81** - Installation électrique avant: après **110,81** et **11,87** RGIE art. 86

Raccordement: Tension **3700 V** (CST.0) X **6 mm²**

Câble aliment, tableau princ.: **4** X **6 mm²**

électrode de terre: **3** boîtes - **3** piquets - conducteurs horizontal, Schéma **TT**

Nombre de tableaux: **3**; Nombre de circuits term.: **13+3+7**; RA: **6,3**; Chm. RI tot: **0,3** MOhm (Piscine)

eurs d'influences externes: **0,3** MOhm (Piscine)

DESCRIPTION: **Unité Simons Feinlux sources**

CONTROLES effectués : voir verso  
 INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

**PROCES-VERBAL DE CONFORMITE**

Vu le: **18/08/2015**

Responsable de l'installation: **François De la Cour**

nom: **François De la Cour**

signature: **FRANCOIS DE LA COUR**

**CONCLUSION:** 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCCR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le **20/08/2015** (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

2. L'installation n'est pas conforme

3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le :

**DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE : VOIR VERSO.**

L'agent visiteur, **An 186 Nussbaum**

(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,

