

Beschrijving van de stroombanen

1X6A 2P AUTORAIL/ 2X16A 2P AUTORAIL/ 6X20A 2P AUTORAIL/ 1X32A 2P AUTORAIL

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- B : Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema's.

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

Inbreuken schema's :

- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)